

G.271.B.13.2019

Żyrzyn, dnia 25 września 2019 r.

## WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 107469L na odcinku od km 0+275,00 do km 2+136,00 w miejscowości Żyrzyn.**”

W odpowiedzi na pytania, przekazane przez uczestników postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

W związku z zapytaniem Wykonawców o treść na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986, ze zm.) niniejszym wyjaśniamy co następuje:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  MPa gr. 12 cm metodą „stabilizacji na miejscu” istniejącego podłoża z ewentualnym doziarnieniem zgodnie z zaprojektowaną i zatwierdzoną recepturą laboratoryjną ?

### **Odpowiedź nr 1**

Tak, dopuszcza.

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową?

### **Odpowiedź nr 2**

Skropienie międzywarstwowo wymagane jest przed wykonaniem warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej.

**Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Z up. WÓJTA  
Marek Sulej  
Zastępca Wójta

„Przebudowa drogi gminnej nr 107469L na odcinku od km 0+275,00 do km 2+136,00 w miejscowości Żyrzyn.”